

План
по устранению замечаний, выданных Управлением (ТО Управления)
Роспотребнадзора по Алтайскому краю на 2015 год в МБОУ «Веселоярская СОШ»

№ п/п	Номер предписания	Содержание пунктов предписания	Выполненные пункты предписания	Невыполненные пункты предписания	Причины не выполнения	Вновь устанавливаемый срок исполнения невыполненных пунктов предписания
1.1.	27/329	остекление окон выполнить из цельного стеклопалотна, в слесарной и столярной мастерских, в здании нач. школы каб. №4, 5, 6, 7, в рекреациях.		Не выполнен	Отсутствие финансирования. Требуется установка новых оконных блоков	
1.2.	27/329	своевременно заменять перегоревшие лампы в нач. школе в каб. №2, основной школе каб. №5,8,13,17	Выполнен			
1.3.	27/329	в служебном санитарном узле, расположенном в здании нач. школы; в здании средней школы в служебных туалетах установить педальные вёдра, держатели для туалетной бумаги, в санитарных узлах, расположенных в раздевалках спортивного зала установить держатели для туалетной бумаги и бумажных полотенец, унитазы оборудовать сиденьями, в санитарном узле для девочек во всех кабинках установить держатель для туалетной бумаги; в санитарных узлах для мальчиков и девочек, расположенных на 1 и 2 этажах здания средней школы установить держатели для туалетной бумаги	Выполнен			
1.4.	27/329	обеспечить условия для проветривания спортивного зала, расположенного в здании начальной школы во время перемен, до и после занятий		Не выполнен	Отсутствие финансирования. Требуется установка новых оконных блоков	
1.5.	27/329	обеспечить отсутствие деформация штукатурного покрытия потолка и стен с северо-востока помещения кабинета №5 в здании начальной школы; на потолке спортивного зала, расположенного в здании средней школы, устранить дефекты штукатурного покрытия в виде частичного отслоения штукатурки		Не выполнен	Отсутствие финансирования. Высота помещения не позволяет выполнить данную работу собственными силами, необходимы специалисты (дого-	

					вор)	
1.6.	27/329	устранить дефекты деревянного покрытия пола в виде продольных дыр и выщерблен в каб. №9, 11, рекреации на 2 этаже здания средней школы	Выполнен только по кабинетам №9, 11	Не выполнен в рекреациях второго этажа	Отсутствие финансирования	
1.7.	27/329	моечные ванны на пищеблоке оборудовать локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения	Выполнен			
1.8.	27/329	территорию общеобразовательного учреждения огородить забором с восточной, южной и западной сторон		Не выполнен	Отсутствие финансирования	
1.9.	27/329	территорию общеобразовательного учреждения содержать в чистоте	Выполнен			
1.10.	27/329	для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся провести её цветовую маркировку на видимой боковой наружной поверхности стола на 7 столах и 11 стульях в столярной мастерской	Выполнен			
1.11.	27/329	около раковины в кабинете химии установить педальное ведро	Выполнен			
1.12.	27/329	приём детей 7-го года жизни осуществлять при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев	Выполнен			
1.13.	27/329	персонал столовой обеспечить специальной санитарной одеждой (брюками) в количестве не менее трёх комплектов на одного работника		Не выполнен	Отсутствие финансирования	
1.14.	27/329	режимы обучения детей допускать к применению с наличием санитарно-эпидемиологического заключения		Не выполнен		

Директор школы Семин С.А. Мещеряков